

仕様書及び受電実績

区 分	内 容
需要場所	岡山県苫田郡鏡野町円宗寺31-1 津山圏域消防組合西消防署
受電設備	屋外キュービクル
業種及び設備	事務所
方式等	交流三相3線式、6,600V、60Hz、1回線受電
契約電力	22kW
	各月の契約電力は、その1月の最大電力需要電力と前11月の最大電力のうち、いずれか大きい値とする。
力率	85%（基準値）／100%（目標値）
使用予定電力量	161,151kWh（2年9カ月間）
受給期間	令和6年7月1日0時～令和9年3月31日24時
受給地点	構内第1柱の開閉器の電源側接続点（保安責任分界点、財産分界点も同一）
検針方法	検針日は原則毎月1日。毎月1日から末日までの使用分を翌月請求。
常用発電設備の有無	無
その他	特定規模電気事業者が電気を供給する場合にあっては、情報伝達装置に係る手続き及び費用については、特定規模電気事業者の負担とする。
	その他必要な事項については、一般電気事業者が定める電気契約要綱等による。

令和4年12月～令和5年11月 実績

月	最大需要電力	使用電力量
	kW	kWh
R4.12	19	6,782
R5.01	22	7,159
R5.02	19	5,887
R5.03	13	4,402
R5.04	12	3,485
R5.05	14	3,449
R5.06	11	3,785
R5.07	18	5,119
R5.08	21	5,496
R5.09	14	4,394
R5.10	10	3,220
R5.11	12	4,112
合計		57,290