

## 質 疑 回 答 書

津山市役所

住 所	岡山県津山市林田95
担 当 者 名	津山圏域消防組合消防本部 総務課
電 話 番 号	0868-32-1119
F A X	0868-25-2818

名	称	津山圏域消防組合日本原分署新築工事	
設 置 場 所	勝田郡奈義町 滝本 地内		
番号	図面番号	質疑内容	回答事項
1	A36	設計書 建築主体工事 18 エット及びその他工事の項目に、出動準備室 回転式防火衣ロッカー2連式4人用 3台の、記入がありません(A36詳細図に記入有り)ご指示ください。	参考設計書を正としてください。回転式防火衣ロッカー2連式4人用 3台については、本工事対象外とします。
2	A43, 44	外構におきまして、北・東・西側フェンス基礎鉄筋コンクリート擁壁を施工するように図示されています。内訳明細書ではフェンス基礎H=400と表記されていますが、どのように見積もればよろしいでしょうか。お教え下さい。	参考設計書、フェンス基礎H400は、隣地GLとの高さHを表しており、フェンス基礎擁壁寸法についてはA44図のとおりとしてください。
3	A34	サイディング鉄骨横胴縁下部とコンクリート立上り天端との隙間にモルタル等充填の表示になっていますが、内訳書には項目が御座いませんがどのように見積もればよろしいでしょうか。お教え下さい。	設計書を正としてください。
4	A36	回転式防火衣ロッカーにおきまして1連式(2人用)1台だけでよろしいのでしょうか。	質問番号1と同じ回答とします。
5	A31	AD-5の電気錠におきまして、「マジカルテンキー+制御盤」と「ドア取手部電池式テンキー」と両方記載がありますが、どちらを取り付けるのでしょうか、もしくは両方取り付けるのでしょうか。お教え下さい。	「ドア取手部電池式テンキー」のみ取付けとします。
6		内装床仕上に複層ビニル床タイルFS貼t2.0とありますが、メーカー(東リ・タジマ)カログでは、ビニル床タイルでFSの記号が見当たりません。参考メーカー、品番等をご指示ください。	参考設計書「複層ビニル床タイルFS t2.0」とあるのは「複層ビニルシートFS t2.0」として積算してください。
7	A46	シートパイルについて、長さ、根入れ長さ等を交付していただけますか。	参考数量 長さ：約22.0m、根入れ深さ：約3.0mとしてください。
8			
回 答 者		津山圏域消防組合消防本部 総務課	