

液化石油ガス設備工事届明細書 (1 t 以上 3 t 未満の容器による貯蔵)

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 3)

設備工事業者	特定液化石油ガス設備工事	年 月 日		
	事業届出受理年月日・番号	第 号		
	氏名	免状番号	最終受講年月日	
		第 号	第 号	年 月 日
		第 号	第 号	年 月 日

当該設備工事を行った建築物の名称等	(名称)	(所在地)
当該設備工事を行った建築物の所有者等	(名称)	(住所又は所在地)
液化石油ガスを供給する販売事業者の名称等	(名称)	(所在地)
設備工事の完了年月日	年 月 日	

貯蔵設備設置等 (該当個所に✓印又は必要な項目を記入すること)	貯蔵設備	貯蔵能力： kg (kg 容器 × 本)	
	保安距離	<input type="checkbox"/> 保安距離必要 第1種保安物件：(名称：) (実寸： m) 法定距離 16.97m 以上 第2種保安物件：(名称：) (実寸： m) 法定距離 11.31m 以上 <input type="checkbox"/> 保安距離不要 (<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート製障壁等を設置)	
	鉄筋コンクリート製障壁等 ※保安距離不足の場合必要	壁体	種類 厚さ cm 高さ m 配筋 mm 丸棒、縦 cm 横 cm
		出入口戸	<input type="checkbox"/> 鋼板製内側引戸、 <input type="checkbox"/> 鋼板製外開戸、 <input type="checkbox"/> 開放 厚さ mm 高さ m 補強：縦 cm 横 cm、 × cm 等辺山形綱 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート製障壁 (厚さ 12cm 以上高さ 1.8m 以上) <input type="checkbox"/> コンクリートブロック製障壁 (厚さ 15cm 以上高さ 1.8m 以上) <input type="checkbox"/> 鋼板製障壁 (厚さ 3.2mm 以上の鋼板に縦横 40cm 以下の間隔で補強又は厚さ 6 mm 以上の鋼板に縦横 1.8m 以下の間隔で補強した高さ 1.8m 以上の鋼板、扉の重ね代は 50mm 以上)
	火気制限	火気を取り扱う施設の名称： 火気を取り扱う施設までの距離：水平 m <input type="checkbox"/> 容器の外表面から火気を取り扱う施設に対して 5 m 以上の距離を有している。 <input type="checkbox"/> 容器と火気を取り扱う施設との間に高さ 2 m 以上の耐火性の壁類を設置して迂回水平距離で 5 m を確保	
	滞留防止措置 (いずれかを選択)	開放	
		換気口	面積 (内面積) cm ² 箇所 m ² (間口 m × 奥行き m) <input type="checkbox"/> 換気口は床面に接し、外気に面して設置 <input type="checkbox"/> 床面積 1 m ² につき、300 cm ² の割合で計算した面積以上 <input type="checkbox"/> 1 箇所の換気口面積は 2400 cm ² 以下 <input type="checkbox"/> 四方を障壁で囲む場合は換気口を 2 方向以上に分散
			強制換気装置
	さく、へいの設置	<input type="checkbox"/> さく・へい (販売所内に設置されているものを除く。)	
	警戒標	表示内容	<input type="checkbox"/> LP ガス貯蔵設備、燃 (赤色文字とする。) 火気厳禁 <input type="checkbox"/> 販売所から 50m 以上離れている場合：販売所の名称及び所在地、管理者の氏名、管理者の電話番号
表示場所		<input type="checkbox"/> 貯蔵設備の出入口 又は <input type="checkbox"/> 貯蔵設備の近接した見やすい場所	

消火設備	能力 個数					
		<input type="checkbox"/> 性能：粉末消火器等（可搬性であって A-4 及び B-10） <input type="checkbox"/> 必要個数：貯蔵能力 1000kg につき 1 個以上				
	屋根又は遮へい板	<input type="checkbox"/> 不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量の屋根 小屋組の材質： 屋根の材質及び厚さ： <input type="checkbox"/> 遮へい板				
充填容器等の転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置・腐食防止措置	<input type="checkbox"/> 排水のよい水平で、かつ、上から物が落ちるおそれのない場所に設置 <input type="checkbox"/> 屋根又はひさしの垂直投影面の内側に設置 <input type="checkbox"/> 積雪により埋没するおそれのない位置又は保護された位置 <input type="checkbox"/> 充填量 10kg 以上の容器は鉄鎖、ロープ等により構築物に固定					
気化装置	有・無	KKH 認定番号	メーカー名	型式	容量	製造年月 年 月
緊急遮断弁	有・無	メーカー名	形式	備考		
		<input type="checkbox"/> 特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要 <input type="checkbox"/> 特定地下街等以外の地下室等：供給を停止できるバルブの設置が必要				
調整器	有・無	メーカー名	形式	容量 kg/h	製造年月 年 月	種類・機能 <input type="checkbox"/> 単段減圧式調整器 <input type="checkbox"/> 二段減圧式一体型調整器 <input type="checkbox"/> 二段減圧式分離型調整器
		メータ	形式	容量 ㊦/h	検定期限 年 月 メータ個数 個	
ガス漏れ警報器連動遮断装置	有・無	メーカー名	形式	備考 ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示第7条で定める機能がない場合、ガス漏れ警報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要		
集中監視システム	<input type="checkbox"/> メータと接続（ <input type="checkbox"/> 端末発信 <input type="checkbox"/> 双方向） <input type="checkbox"/> 無					

供給管	材料（例示 2、8）	高圧部に用いる管（材料の種類： <input type="checkbox"/> 圧力配管用炭素鋼鋼管（保護テープ・塗装・塗膜を施したもの） <input type="checkbox"/> 銅管（ピグテールに限る。） <input type="checkbox"/> 高圧ホース <input type="checkbox"/> 金属フレキシブルホース <input type="checkbox"/> 左記同等品
		高圧部以外に用いる管（材料の種類： 露出部 <input type="checkbox"/> 白管 <input type="checkbox"/> 被覆白管 <input type="checkbox"/> 塗装白管 <input type="checkbox"/> 黒管 <input type="checkbox"/> ナイロン被覆鋼管 <input type="checkbox"/> ポリエチレン被覆鋼管 <input type="checkbox"/> 被覆黒管 <input type="checkbox"/> 塗装黒管 <input type="checkbox"/> 銅管 <input type="checkbox"/> 配管用フレキ管 <input type="checkbox"/> 継手金具付低圧ホース <input type="checkbox"/> 低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース <input type="checkbox"/> 金属フレキシブルホース <input type="checkbox"/> 左記同等品
		埋設部 <input type="checkbox"/> プラスチック被覆鋼管 <input type="checkbox"/> ポリエチレン管（貫通部はさや管その他の防護措置が必要） <input type="checkbox"/> 被覆黒管 <input type="checkbox"/> 低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（床下設置不可） <input type="checkbox"/> 配管用フレキ管（要さや管） <input type="checkbox"/> 左記同等品
	壁、床等の内部 <input type="checkbox"/> 白管（空洞部のみ使用可） <input type="checkbox"/> 被覆白管 <input type="checkbox"/> 塗装白管（空洞部のみ使用可） <input type="checkbox"/> プラスチック被覆鋼管 <input type="checkbox"/> 被覆黒管（溶接接合が必要な場合に限る。） <input type="checkbox"/> 塗装黒管（空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。） <input type="checkbox"/> 銅管（要さや管） <input type="checkbox"/> 低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（空洞部のみ使用可） <input type="checkbox"/> 配管用フレキ管（要防護措置） <input type="checkbox"/> 左記同等品	
ドレン抜き	<input type="checkbox"/> 自然気化 ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ 20cm 以上の管 <input type="checkbox"/> 気化装置 ドレン溜りの容量は 5ℓ 以上（一般消費者等の戸数が 40 戸以下の場合 3ℓ 以上）	
	表示	施工後のプレート表示が必要な特定液化石油ガス設備工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 2 以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 <input type="checkbox"/> 屋内配管 4 m 以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 <input type="checkbox"/> 無

