美作地区消防指令センター高機能消防指令システム構築業務委託に係る公募型プロポーザル　質問回答書

番号	質問事項	回答
1	提案上限額に対するご提案範囲について、実施要領「２業務の概要(４)提案上限額」に含まれる御見積範囲は、別紙「プロポーザル評価基準書　８　価格点(１)初期導入費」のみで、(２)10年間の保守費は範囲外との認識で宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
2	公募型プロポーザル実施要領 ４　申請手続等　（1）提出書類　オ　法人の岡山県税の納税証明書 　弊社は岡山県内へ納税義務が生ずる事業所を有しておりませんので、前項エ「法人の国税の納税証明書写し」のご提出にてご了解いただけますでしょうか。	可とします。
3	プロポーザル実施要領、９　提案書等の提出（2）提出部数に、 正本は要押印の記載があり、副本には要押印に記載がございません。様式第8号、様式第12号とも副本の押印は不要との理解で宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
4	プロポーザル審査書類提出書に記載された8種類の提出書類はすべて、同一のファイルに収めて提出すれば良いでしょうか。	お見込みの通りです。
5	様式第8号・プロポーザル審査書類提出書、様式第12号・見積書（表紙）の正本には会社名を記載し押印致しますが、副本にも会社名を記載致しますでしょうか。	副本への押印、会社名の記載は不要です。
6	ファイルの表紙は、一枚作成しキングファイルに閉じこむ方法が良いでしょうか。外側カバーにつけることが良いでしょうか。	表紙はファイル内に綴じこみをお願いします。
7	工事作業者による現地調査は実施可能でしょうか。	参加資格審査結果通知送付予定日前日（令和３年４月１９日（月）１７時）まで可とします。
8	仕様書に記載された機能を実現できれば、その機能が記載されている装置とは異なる装置で実現しても良いでしょうか。	可とします。 要求水準書へ代替案として記載してください。

美作地区消防指令センター高機能消防指令システム構築業務委託に係る公募型プロポーザル　質問回答書

番号	質問事項	回答
9	01_発注仕様書「第２章共通事項」「第4　データ入力及び取り扱い等注意」の「1　データ移行について」(4)に記載の既設データの受領について、データ移行設計、新システム移行凍結データとして最低２回の受領が必要と考えておりますが、既設データの提供予定時期をご教示頂けますでしょうか。	提供予定時期については、貴社にて適切と考える時期をご提案ください。 既設OAデータについては2回の提供は可能ですが、提供に際して発生する必要な費用については本事業内に含むものとします。
10	発注仕様書P.２８(18)美作庁舎全館ロック機能 美作消防用の全館ロックを手動で動作させられること。 弊社では接点制御を想定しておりますが、異なるIFの場合はご教示いただけますでしょうか。また、オーバースライダーは本制御に含まれるでしょうか。	お見込みの通り、制御については接点制御を前提としています。 オーバースライダーのロック機能は本制御には含まれません。
11	01_発注仕様書「第４章システム要求仕様」「第1-2　自動出動指定装置　2(7)ア(ア)」について、災害状況画面に表示する指令後の受付情報はどのようなものをお考えでしょうか。	提案内容に関する質問で審査の対象ですので回答できません。 貴社にて適切と考える項目にてご提案ください。
12	01_発注仕様書「第４章システム要求仕様」「第10-3　車両運用端末装置2(9)ウ及びエについて、全国施設情報とはどういったものを想定されていますでしょうか。	公共機関、医療機関等、代表的な施設の情報を想定しています。
13	01_発注仕様書「第４章システム要求仕様」「第10-3　車両運用端末装置2(9)カ(エ)」について、全国医療機関情報はご用意いただける前提で宜しいでしょうか。	受託者にて用意してください。
14	01_発注仕様書「第４章システム要求仕様」「第23　消防OAシステム5(21)ア」について、連携すべき予防情報はどういったものがありますでしょうか。また、文字、画像ファイル（対応形式：JPEG、PNG、GIF、Bitmap、TIFF、PDF）、地点のほかに管理している情報はありますでしょうか。	提案内容に関する質問で審査の対象ですので回答できません。 貴社にて適切と考える連携可能な項目をご提案ください。
15	発注仕様書P.１０８　第４章　第３１　他システム連携 本仕様に記載の消防救急デジタル無線接続およびFM告知放送システムとの接続において、接続に伴う既設設備の改修費用について明示をお願いできますでしょうか。また、明示いただけない場合は既設設備に関する連絡先についてご教示をお願いいたします。	参加資格確認後、参加資格結果通知書にて参加資格ありと認めた各事業者に対し提示します。
16	資料名：03a_発注仕様書_【別冊　1】機器仕様要件 項目：第3 表示盤　機器仕様要件　3-2-4．テレビチューナー 2．その他　7局分用意すること。 　7局分を表示盤で同時に視聴できるとの解釈でよろしいでしょうか。又は、7局同時録画機能を備え、選択した1局のみ表示盤で視聴できればよろしいでしょうか。	7局同時録画機能を備え、選択した1局のみ表示盤で視聴できれば問題ありません。