スプリンクラー設備の概要表

水源	専用 ・ 兼用	地下ピット・床置き・その他（　　）			有効水量（当該設備用）				m3
加圧送水装置	ポンプ方式 ユニット型	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力					
			電圧 V	φ× L／min× m× kw					
		呼水装置	有 ・ 無	有効容量	L	減水警報の表示場所			
		起動用圧力タンク	有 ・ 無	容量	L	ポンプ設置場所			
	高架水槽方式	有効落差 m	圧力水槽方式	加圧圧力	MPa	内容積	m3		
スプリンクラーヘッド等	閉鎖型（高感度）（温度 ℃ 個）・（温度 ℃ 個） 閉鎖型（標準型）（温度 ℃ 個）・（温度 ℃ 個） 小区画型（温度 ℃ 個）・（温度 ℃ 個） 側壁型（温度 ℃ 個）・（温度 ℃ 個） 開放型ヘッド 個 ・ 補助散水栓 個							減圧弁 有 ・ 無	
設備の方式	湿式・乾式・予作動式	自動警報装置	流水検知装置 A 個・圧力検知装置 個						
ポンプ起動方式	起動用水圧開閉装置 ・ 流水検知装置 ・ その他（　　）						送水口（双口型 個）		
起動感知方式	スプリンクラーヘッド ・ 感知器 ・ その他（　　）		手動式開放弁						
一斉開放弁	A 個	電動弁等	A 個						
配管	管	立上がり管口径 A	材質	専用 ・ 兼用（　　設備）					
	弁類	止水弁	逆止弁	その他（　　）					
放水型ヘッド	固定式（　　個）・ 可動式（　　個）	一斉開放弁	A 個						
加圧送水装置	放水型ヘッド用ポンプユニット型	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐水量 × 全揚程 × 出力					
			電圧 V	φ× L／min× m× kw					
		呼水装置	有 ・ 無	有効容量	L	減水警報の表示場所			
		起動用圧力タンク	有・無	容量	L	ポンプ設置場所			
起動感知方式	感知器・走査型の感知器・その他（　　）								
配管	管	立上がり管口径 A	材質	専用 ・ 兼用（　　設備）					
	弁類	止水弁	逆止弁	その他（　　）					
ブースターポンプ	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力					補助水槽		
		φ× L／min× m× kw					m3		
		φ× L／min× m× kw					m3		
補助加圧装置	ポンプ、電動機	φ× L／min× m× kw							
		φ× L／min× m× kw							
		φ× L／min× m× kw							
電源	常用電源	単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路							
		DC V AH	充電方式	トリクル ・ 浮動			使用別	専用・共用	
	非常電源	自家発電設備	単相 ・ 三相 AC ・ DC V kVA				使用別	専用・共用	
		蓄電池設備	DC V AH	充電方式	トリクル ・ 浮動		使用別	専用・共用	
		非常電源専用受電設備	単相 ・ 三相 AC V						
配線	常用電源回路	露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他（　　）							
	非常電源回路	耐火電線、電線管露出、電線管埋没、その他（　　）							
	警報回路	耐熱電線、電線管露出、電線管埋没、その他（　　）							
	その他の回路	IV電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管埋没、その他（　　）							
その他									

備考

1　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2　選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。