



【緊急】サウナ施設管理者様へ 火災予防の徹底をお願いします




～痛ましい事故を二度と起こさないために～

全国でサウナ火災による死亡事故が発生しています。
高温乾燥・密室のサウナは、わずかな油断が大惨事に直結します。
お客様の命と施設を守るため、今すぐ点検を！



火災を防ぐ「3つの重点チェック」

① ヒーター周りの管理 (可燃物除去)



- タオル放置厳禁
- サウナマット劣化注意
- こまめな清掃

② 電気設備・配線の点検



- 専門業者による定期点検
- 異常加熱防止装置の確認
- 配線の被覆劣化確認

③ 内装材の「炭化」確認 (低温着火)



危険！炭化現象

- 木材の変色（焦げ）は危険信号
- 低温着火の発生源に
- 早期交換・補修

万が一の備え：「避難・通報体制」の確立



避難経路の確保（物品放置禁止）
非常ベル・通報装置の作動確認
従業員の初期消火・誘導訓練



消防署からのお願い

「自分たちの施設は大丈夫」という過信が最も危険です。
日々の点検が施設利用者の安全を守ります。

津山圏域消防組合消防本部予防課

電話：0868-31-1251